

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»**

«Утверждаю»

Заместитель директора
по безопасности
ФГБОУ «МДЦ «Артек»



С.А. Трифонов
» января 2018 г.

**ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК»**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и устанавливает нормы поведения людей и содержания зданий, помещений ФГБОУ «МДЦ «Артек», прилегающих территорий в целях обеспечения пожарной безопасности.

1. Общие требования к пожарной безопасности.

- 1.1. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками и устанавливает общие требования пожарной безопасности в структурных подразделениях ФГБОУ «МДЦ «Артек».
- 1.2. Руководители структурных подразделений проходят обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, а также приемов и действий при возникновении пожара в детском оздоровительном лагере, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
- 1.3. В структурных подразделениях, в которых правила пожарной безопасности устанавливают специальные для данных условий требования (склады, цеха, автобаза, проведение сварочных работ), разрабатываются отдельные инструкции.

- 1.4. Такие инструкции разрабатываются руководителями структурных подразделений и согласовываются с отделом обеспечения пожарной безопасности ФГБОУ «МДЦ «Артек».
- 1.5. Каждый работник должен быть проинструктирован, знать и строго соблюдать данную инструкцию. В журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности производится соответствующая запись.
- 1.6. Периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев, данная Инструкция изучается повторно под руководством назначенных приказом ответственных за пожарную безопасность лиц.
- 1.7. Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а также после обучения методам предупреждения и тушения возможных пожаров руководителем структурного подразделения.
- 1.8. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок содержания территории, зданий, помещений и эвакуационных путей.

- 2.1. Территория, прилегающая к зданиям и сооружениям должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
- 2.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать для складирования различных материалов и стоянки транспорта.
- 2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
- 2.4. Временные строения должны располагаться от здания на расстоянии не менее 15,0 м.
- 2.5. Не разрешается курение в помещениях, на прилегающей территории к детским лагерям и в не отведенных мест.
- 2.6. На территории запрещается:
 - выжигать сухую траву и сжигать листья и мусор;
 - устраивать свалки горючих отходов;
 - устраивать факельные шествия и другие мероприятия, связанные с опасностью возникновения пожара;
 - устраивать костры вне, специально подготовленных мест;
 - организовывать стоянки автотранспорта на расстоянии менее 10 метров от въездных ворот;
 - оставлять автотранспорт на расстоянии менее 5,0 м. от пожарных гидрантов, заборных устройств водоисточников, пожарного оборудования и инвентаря.
- 2.7. Средства пожаротушения, внутренний и наружный противопожарный водопровод должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

- 2.8. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) подлежат периодическому осмотру, и ежегодно направляются на техническое обслуживание или перезарядку.
- 2.9. Работа пожарных кранов и гидрантов проверяется 2 раза в год с составлением актов.
- 2.10. Пожарные краны в зданиях подлежат периодическому осмотру, а рукава необходимо перекаптовывать один раз в год.
- 2.11. О проведенных мероприятиях руководитель структурного подразделения (ответственный за пожарную безопасность) делает отметку в соответствующих журналах.
- 2.12. Рабочее состояние пожарной сигнализации проверяется ежедневно. О неисправности пожарной сигнализации следует сообщить в отдел обеспечения пожарной безопасности.
- 2.13. В помещениях в рабочие дни проводить ежедневную уборку от горючего мусора.
- 2.14. В помещениях не допускается:
 - хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, баллоны с газом, и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;
 - использовать чердак и другие технические помещения для организации мастерских или складов;
 - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- 2.15. На эвакуационных выходах должны быть указатели «Эвакуационный (запасной) выход», «Дверь эвакуационного (запасного) выхода».
- 2.16. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.
- 2.17. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания возможность свободного их открытия изнутри без ключа.
- 2.18. Запасные эвакуационные выходы не должны закрываться на замки. Двери запасных выходов могут быть оборудованы изнутри, как электромагнитными замками, открывающимися при пожаре, так и обычными щеколдами и задвижками.
- 2.19. Комплект ключей от всех помещений, опечатанных в пеналах (конвертах), должен храниться в помещении дежурного по зданию. Каждый пенал (конверт) должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.
- 2.20. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
- 2.21. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.
- 2.22. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
 - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;
 - устраивать на путях эвакуации пороги, а также другие устройства препятствующие свободной эвакуации людей;
 - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
 - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
 - использовать на путях эвакуации ковровые покрытия;
 - снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток;
 - устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
 - допускать одновременное пребывание пятидесяти и более человек на этаже с одним открытым эвакуационным выходом.
- 2.23. На случай отключения электроэнергии в здании должны быть электрические фонари из расчета один фонарь на каждого дежурного.
- 2.24. При использовании топочных печей предусмотреть:
- металлический лист размером не менее 0,50 м. на 0,70 м. перед топочным отверстием;
 - расстояние от печи до горючих и трудногорючих материалов не менее 1,5 метра;
 - очистку печи не реже одного раза в месяц;
 - прекращение топки печи не менее чем за два часа до окончания работы.

3. Обязанности работников по соблюдению правил пожарной безопасности.

- 3.1. Руководитель структурного подразделения ФГБОУ «МДЦ «Артек» обязан:
- организовать круглосуточное дежурство и присутствие обслуживающего персонала в корпусах с проживанием детей;
 - обеспечить дежурный персонал телефонной связью, электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;
 - обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии;
 - обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов;
 - при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети, известить отдел обеспечения пожарной безопасности;

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
- обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);
- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений обеспечить соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий;
- обеспечить объект огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдать сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
- обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;
- перед началом отопительного сезона обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность в структурном подразделении ФГБОУ «МДЦ «Артек» обеспечивает:

- проведение инструктажей с работниками и обучение правилам пожарной безопасности работников (не реже двух раз в год под роспись в соответствующем журнале);
- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий;
- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;
- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты;
- своевременную эвакуацию в случае пожара детей из группы/отряда в безопасное место;
- контроль состояния здоровья и психологического состояния детей при эвакуации;
- в случае эвакуации в холодное время одевание детей или обеспечение одеялами для укутывания;
- вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации;
- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнение предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности;
- обучение сотрудников умению пользования первичными средствами пожаротушения.

3.3. Дежурный персонал и охрана ФГБОУ «МДЦ «Артек», заступая на дежурство обязаны:

- хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться имеющимися первичными средствами пожаротушения, принимать немедленные меры по эвакуации людей;
- знать количество находящихся в спальнях корпусах детей;
- при заступлении на дежурство проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и телефонной связи;
- проверить состояние эвакуационных выходов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток, а также убедиться в возможности быстрого открывания дверей всех эвакуационных выходов. При обнаружении каких-либо нарушений, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить руководителю или ответственному за пожарную безопасность;
- постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и исправный ручной электрический фонарь.
- в ночное время дежурному персоналу, сторожу, охране запрещается спать и отлучаться за пределы охраняемого объекта.

3.4. Каждый сотрудник ФГБОУ «МДЦ «Артек» обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим на территории и рабочем месте;
- выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- знать схему эвакуации, места расположения огнетушителей и пожарных кранов;
- знать способы обращения с огнетушителями и другими средствами пожаротушения;
- не загромождать проходы, лестницы, пути эвакуации;
- при длительных перерывах более 1 часа или при уходе с работы, выключать персональный компьютер и другие электроприборы (кроме холодильника) путем вынимания вилки из розетки;
- по окончании рабочего дня, перед уходом из служебного помещения закрыть окна, фрамуги и форточки и провести его осмотр. При этом необходимо убедиться в том, что в помещении отсутствуют источники зажигания (тлеющая бумага, окурки, свечи и др.), все электроприемники отключены, освещение выключено;
- при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов немедленно уведомлять об этом заведующего/руководителя детского оздоровительного лагеря или ответственного за пожарную безопасность;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению детей.
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.
- 3.5. Сотруднику ФГБОУ «МДЦ «Артек» запрещается:
- хранить легковоспламеняющиеся, горючие вещества в кабинетах, залах, коридорах, комнатах и других служебных помещениях за исключением складских помещений;
 - проводить уборку помещения и хранить в них одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и другими средствами с применением открытого огня;
 - разбрасывать и оставлять неубранные промасленные обтирочные материалы;
 - загоразивать огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) лампы и обогреватели с открытой спиралью;
 - вешать одежду на выключатели или розетки;
 - курить во всех помещениях;
 - применять в здании открытый огонь;
 - оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, обогреватели, настольные лампы и т.д.);
 - сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;
 - пользоваться самодельными или неисправными электроприборами и электроинструментом.
- 3.6. Руководители и работники, которым поручено проведение мероприятий с массовым пребыванием людей (детей), обязаны:
- принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности;
 - поставить в известность и согласовать проведения мероприятия с управлением обеспечения безопасности жизнедеятельности ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
 - перед началом тщательно осмотреть помещения (территорию) и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

- 4.1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего времени должны быть обесточены (вилки должны быть вынуты из розеток). Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, и пожарная сигнализация.
- 4.2. Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования здания проводить с периодичностью не реже одного раза в три года, результаты замера оформлять соответствующим актом (протоколом).
- 4.3. При эксплуатации электрооборудования в помещениях ФГБОУ «МДЦ «Артек» запрещается:
- в административных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в

которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- подвешивать светильники непосредственно на токоведущие провода;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

4.4. К работе с электронагревательным оборудованием (утюги, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица, получившие инструктаж по правилам пожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкции завода-изготовителя.

а) Перед работой оборудование проверить внешним осмотром на:

- отсутствие внешних повреждений;
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
- в среднем положении терморегулятора проверить отключение при нагреве.

б) При эксплуатации оборудования запрещается:

- работать на гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;
- гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с утюгом без специально предусмотренной подставки;
- покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование.

с) По окончании рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.

4.5. Перед закрытием административные помещения, которые не используются в ночное время, проверяются внешним визуальным осмотром.

- 4.6. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них непосредственному руководителю или ответственному за пожарную безопасность.
- 4.7. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при выполнении огневых работ.

- 5.1. На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.
- 5.2. Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).
- 5.3. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных, паро- и пылевоздушных смесей, а так же появлению источников зажигания.
- 5.4. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п., все отверстия в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.
- 5.5. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.
- 5.6. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.
- 5.7. Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.
- 5.8. Место для проведения сварочных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 см.
- 5.9. При проведении огневых работ не допускается:
 - приступать к работе при неисправном оборудовании;
 - производить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях и изделиях;
 - использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
 - допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, содержащими сжатые, сжиженные и растворенные газы;
 - производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимся под напряжением;

- одновременное проведение огневых работ и работ по наклейке покрытий пола, отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
- 5.10. Работы в зонах, в которых возможно образование горючих паро-воздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.
- 5.11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.
- 5.12. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.
- 5.13. Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ.

- 6.1. К пожароопасным работам относятся, огневые работы и работы с красками, клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими материалами на горючей основе.
- 6.2. Помещения, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
- 6.3. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ. При этом не должны производиться работы и находиться люди в смежных помещениях.
- 6.4. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.
- 6.5. Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений.
- 6.6. Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении на площади не более 100 кв. м. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах — после завершения работ в помещениях.
- 6.7. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.
- 6.8. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

- 6.9. Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 100 кв. м помещения.
- 6.10. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье пола, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

7. Оборудование костровой площадки, правила подготовки мест для разведения костров, правила пожарной безопасности в лесу при походах.

- 7.1. Костровая площадка для проведения мероприятий должна располагаться на расстоянии не менее 100 метров от зданий и сооружений и оборудоваться первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, емкостью с водой, ведром, лопатой, ящиком с песком, покрывалами для изоляции очага возгорания.
- 7.2. В ветреную погоду разведение костров не разрешается.
- 7.3. Запрещается разжигать костры легковоспламеняющимися средствами (бензином, керосином, спиртом, порохом и т.д.).
- 7.4. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для разведения костров.
- 7.5. Ответственным за пожарную безопасность в походных условиях назначается лицо, ведущее группу в поход.
- 7.6. В походах запрещается разводиться костры в хвойных молодняках, на горячих, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, на зерновых полях.
- 7.7. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра.
- 7.8. После использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.
- 7.9. При остановке на ночлег в палатках территория, отведенная для размещения палаток, должна быть очищена от сухого мха, травы, сучьев.
- 7.10. В палатках не допускается установка приборов отопления, керосиновых ламп, свечей, использование открытого огня.
- 7.11. Для освещения палаток следует применять переносные электрические фонари.
- 7.12. В лесу, парке запрещается:
- бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
 - оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);
 - засорение леса, парка бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

8. Обязанности и действия сотрудников при пожаре, в том числе при срабатывании АПС и эвакуация из помещений.

8.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый сотрудник ФГБОУ «МДЦ «Артек» обязан:

- немедленно прекратить работу, доложить руководителю и вызвать пожарную охрану по телефону «101», сообщив при этом адрес, место возникновения пожара, количество этажей здания (строения), обстановку на пожаре, наличие людей и класс пожара (класс «А» – горение твердых веществ, преимущественно органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, уголь, бумага и т.д.), класс «В» – горение горючих жидкостей или твёрдых веществ, которые растапливаются, класс «С» – пожары из-за газов, класс «Д» – пожары из-за металлов и их сплавов, класс «Е» – пожары, связанные с горением электроустановок), занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, телефон;
- отключить горящие приборы (телевизор, утюг, электропечь и т.д.). Накрыть их одеялом, пальто, курткой. Отключить от сети электрооборудование на посту (в помещении);
- если горит электропроводка – отключить электропитание на щите;
- принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей. В первую очередь следует вывести людей с верхних этажей, так как дым всегда устремляется вверх, а огонь может перекрывать пути вывода;
- открывая двери, убедиться в том, что они не нагрелись. Открывать двери осторожно и медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с дверью лицом в противоположную сторону;
- организовать окружающих граждан для доставки воды, тушения огня песком, землёй и другими подручными средствами;
- активно использовать имеющиеся первичные средства тушения пожара (багры, лопаты, кошму, пожарные краны, огнетушители и т.д.)
- по прибытию пожарных обеспечить беспрепятственный доступ на территорию объекта и действовать по их командам;
- покидая зону огня, оставлять пожарные краны открытыми;
- выходя из опасной зоны, идти навстречу ветру (сквозняку);
- при общем сигнале опасности покинуть здание (пост).

а) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- входить в опасную зону при плохой видимости (менее 10 метров);
- в зоне сильных промышленных пожаров приближаться к огню (эффект затягивания);
- тушить горючие жидкости водой;
- тушить электрооборудование и электропроводку водой;
- открывать окна в местах пожара;
- использовать лифт при пожаре.

б) РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- на месте пожара закрывать нос и рот мокрой тканью;
- оказавшись в задымлённой зоне или проходя через неё, нагнуться пониже, при сильном задымлении передвигаться ползком;

- оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезанным от путей эвакуации огнём или дымом, заделать щели влажными тряпками и дышать нижними слоями воздуха;
- опасаться оборванных проводов, в том числе и после ликвидации пожара. Оказавшись возле такого провода, выбираться осторожно. Чтобы избежать поражения электрическим током, применять способ движения «нога к ноге», делая шаги не длиннее полступни (для предупреждения так называемого «шагового замыкания»).

8.3. Дежурный персонал и охрана ФГБОУ «МДЦ «Артек», при пожаре обязаны:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещении при помощи кнопки оповещения или подать сигнал голосом;
- необходимо продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 101 и поставить в известность вышестоящее руководство и ответственного дежурного;
- организовать эвакуацию людей, используя все имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты и дымоудаления;
- прекратить все работы в здании, где возник пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- при необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за исключением систем пожарной автоматики);
- отключить систему общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;
- руководить тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение водоисточников и планировку помещений;
- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города;
- удалить за пределы опасной зоны всех должностных лиц (работников), не участвующих в тушении пожара;
- обеспечить соблюдение требований техники безопасности должностными лицами, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- по прибытии на место подразделений пожарной охраны организовать их встречу, сообщить им информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации людей.

8.4. Руководитель структурного подразделения ФГБОУ «МДЦ «Артек», которому стало известно о пожаре обязан:

- немедленно оповестить своих подчиненных;
- сообщить о пожаре руководителям соседних структурных подразделений;
- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей;
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
 - контролировать, все ли дети и сотрудники выведены за пределы опасной зоны;
 - в случае если не все дети и сотрудники смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
 - при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
 - прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
 - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
 - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
 - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 8.5. Медицинский работник ФГБОУ «МДЦ «Артек» при пожаре обязан:
- быть готов к оказанию первой медицинской помощи;
 - следить за состоянием детей и персонала, в случае необходимости оказать первую помощь до приезда скорой помощи;
 - после эвакуации людей находиться в местах сбора и следит за их самочувствием.
- 8.6. По прибытии пожарного подразделения ответственный представитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
- 8.7. Правила эвакуации детей и сотрудников из помещений:
- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи;
 - в ночное время необходимо взять с собой фонарь на случай отключения электричества, разбудить детей, при этом нет необходимости кричать, нужно будить детей спокойным голосом;
 - при эвакуации постоянно разговаривайте с детьми, они должны видеть, что они не одни и под Вашей опекой;
 - исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
 - держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках;

- с учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;
 - воспитателям/вожатым необходимо быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из помещения;
 - эвакуировать детей необходимо не менее чем двум взрослым. Один - впереди группы, в ночное время при отсутствии освещения фонарем освещает путь эвакуации, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;
 - при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;
 - при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
 - при эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали.
- 8.8. Действия после эвакуации из помещений детского оздоровительного лагеря:
- после того, как дети эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку, все ли дети на месте;
 - если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите ребенка медицинскому работнику детского оздоровительного лагеря и вызовите скорую помощь;
 - доложите руководителю о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

9. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

- 9.1. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.
- 9.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 9.3. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.
- 9.4. Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.
- 9.5. Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.
- 9.6. Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.
- 9.7. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.
- 9.8. Для контроля за постоянной готовностью огнетушителя к применению и наличием в нем заряда каждый огнетушитель независимо от типа должен быть опломбирован и иметь бирку с датой зарядки. При размещении огнетушителя в шкафу этот шкаф также должен быть опломбирован.

- 9.9. Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.
- 9.10. Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состоянии и быть готовыми к действию. Каждому огнетушителю при вводе в эксплуатацию присваивается порядковый номер, который наносится белой краской на корпус огнетушителя. На ручных пенных огнетушителях номер ставится со стороны спрыска на 10 мм выше ранта, на других видах огнетушителей на 10 мм ниже трафарета. Высота цифр 50 мм. Толщина линии 3 мм. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.
- 9.11. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
- 9.12. Огнетушители подвергаются ежеквартальному осмотру и ежегодной проверке, и перезарядке.
- 9.13. При ежеквартальной проверке проводить осмотр мест установки огнетушителей, подходов к ним и внешний осмотр. В процессе ежегодной проверки кроме мероприятий, указанных выше, контролируется состояние заряда огнетушащего вещества. Если параметры заряда огнетушащего вещества не соответствуют установленным требованиям или его гарантийный срок хранения истек, то такой заряд или огнетушитель подлежат замене.
- 9.14. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт) применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.
- 9.15. К первичным средствам пожаротушения относятся:
- огнетушители;
 - ящики с песком;
 - бочки с водой;
 - покрывала из негорючего теплоизоляционного холста, грубой шерсти, войлока;
 - пожарные вёдра;
 - пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, и др.).
- 9.16. Перед применением средств пожаротушения отключить электричество в районе возгорания.
- 9.17. Для тушения пожара применять огнетушители, находящиеся на этаже (посту), в противоположных концах коридора и пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, расположенный на лестничной клетке.
- 9.18. Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода должен быть укомплектован рукавом с навязанными соединительными головками и стволом.
- 9.19. Для поддержания пожарного крана в готовности к применению необходимо:
- пожарный рукав держать примкнутым к крану, а ствол подсоединенным к рукаву;
 - не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку;
 - кран, рукав и ствол размещать в шкафчике под пломбой или в металлической корзине;
 - над каждым пожарным краном должна быть надпись: «Пожарный кран №__» или «ПК № __». Если кран находится в шкафчике, надпись делается на дверце шкафчика;
 - еженедельно проверять исправность крана осмотром (без разъединения головок) и не реже двух раз в год (осень, весна) производить проверку действия крана с пуском воды, но при этом предварительно отсоединять рукав.

10. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

- 10.1. Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- а) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 100 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 3-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.
 - б) Те же деяния, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, или иные тяжёлые последствия, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.
- 10.2. Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
- а) Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное по неосторожности, наказываются штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до двух месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
 - б) Те же деяния, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или иного дохода, осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.
- 10.3. Статья 219 УК РФ. Нарушение правил пожарной безопасности.
- а) Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, или без таковой.
 - б) То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжёлые последствия, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.
- 10.4. Административная ответственность
- а) Кодексом об административных правонарушениях РФ (статья 169. Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности) установлена административная ответственность за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, общественных

местах, складских помещениях, в общежитиях и жилых домах, противопожарных требований, предусмотренных строительными нормами и правилами при проектировании и строительстве зданий и сооружений, государственными стандартами, а также правил использования и содержания противопожарного инвентаря, оборудования, автоматических средств обнаружения и тушения пожаров, либо невыполнения постановления государственного пожарного надзора о приостановлении или запрещении эксплуатации предприятия, цеха, участка, здания, помещения или отдельного агрегата.

б) В перечисленных случаях виновные привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа.

10.5. Законодательством установлена уголовная ответственность по части 2 ст. 167 УК РФ с 14 лет, а по части 1 ст. 167 и ст. 168 УК РФ - с 16 лет. По ст. 219 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются только должностные лица. Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности наступает с 16 лет.

**Начальник отдела обеспечения пожарной
безопасности ФГБОУ «МДЦ «Артек»**



И.В. Скорук